Mérieux NutriSciences
CHELAB S.R.L.

00090

RAPPORTO DI PROVA 26/000716528

data di emissione 20/10/2026

Codice intestatario 0074574/285

Spett.le
SODEXO SCUOLE NORD OVEST 2
VIA F.LLI GRACCHI, 36
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
IT

Dati campione

Numero di accettazione	26.541339.0003
Consegnato da	Tecnico MérieuxNutrisciences il 07/10/2026
Data ricevimento	07/10/2026
Proveniente da	SODEXO - CC - PIAZZA MILITE IGNOTO IT004772 - PIAZZA MILITE IGNOTO - 20078 SAN COLOMBANO (MI) - IT
Matrice	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Descrizione campione	Presigla: SCUOLA Descrizione campione: ACQUA DI ACQUEDOTTO DESTINATA AL CONSUMO UMANO VERBALE DEL 06/10/2026 Verbale: V26.607453 QHSE di riferimento: VALENTINA RECANATI CDC: IT004772 Prelevato da: RUBINETTO AREA VERDURE CUCINA
Temp. all'arrivo	2.7 °C

Dati campionamento

Campionato da	Ns. tecnico Domenico Scorsetti il 06/10/2026 alle ore 09:00
Metodo di campionamento	APAT CNR IRSA 1030 man.29 2003* + ISO 5667-1 : 2023* + ISO 5667-5 : 2006* (per analisi chimiche) + ISO 5667-3: 2024* (per analisi chimiche) + ISO 19458 : 2006* (per analisi microbiologiche)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 www.merieuxnutrisciences.com/it
VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

RISULTATI ANALITICI

	Valore/ Incertezza	U.M.	Valori di riferimento	Riferimenti	RL	R (%)	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga	
ANALISI ESEGUITE AL PRELIEVO									1	
TEMPERATURA (AL PRELIEVO) Met.: APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	16,9±0,9	°C					06/10/2026- -06/10/2026	01	2	*
SUL CAMPIONE TAL QUALE									3	
COLORE Met.: ISTISAN 07/31 PAG. 90	accettabile		accettabile	D.Lgs n. 102/2025			07/10/2026- -14/10/2026	02	4	*
ODORE Met.: ISTISAN 07/31 PAG. 80	accettabile		accettabile	D.Lgs n. 102/2025			07/10/2026- -14/10/2026	02	5	*
CONDUCIBILITA' ELETTRICA 20 °C Met.: APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	459±42	µS/cm	<=2500	D.Lgs n. 102/2025			07/10/2026- -09/10/2026	02	6	
pH Met.: APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,7±0,1		[6,5-9,5]	D.Lgs n. 102/2025			07/10/2026- -09/10/2026	02	7	
TORBIDITA` Met.: APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	< RL	NTU		D.Lgs n. 102/2025	1,0	99.72#	07/10/2026- -12/10/2026	02	8	
AMMONIO Met.: ISO 15923-1:2013	0,36±0,10	mg/l (come NH4)	<=0,5	D.Lgs n. 102/2025	0,025	99.74#	07/10/2026- -12/10/2026	02	9	
CONTA ESCHERICHIA COLI Met.: ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	0	UFC/100 ml	<=0	D.Lgs n. 102/2025			07/10/2026- -08/10/2026	12	10	
CONTA ENTEROCOCCHI INTESTINALI Met.: ISO 7899-2:2000	0	UFC/100 ml	<=0	D.Lgs n. 102/2025			07/10/2026- -09/10/2026	12	11	

Unità Operative

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)
Unità 02 : Via Castellana Resana (TV) Accreditamento ACCREDIA 00090
Unità 12 : Via Grumello 45/c 24127 - Bergamo (BG) Accreditamento ACCREDIA 00051

Informazioni sui metodi di prova e/o requisiti/specifiche

Incertezza di campionamento per il metodo ISO 5667-5: 9,3% (da combinare con il valore di incertezza sopra riportata per la prova specifica).
Riga (4-11) - Riferimento: D.Lgs n. 102/2025 = D.Lgs n.18/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano) aggiornato dal D.Lgs n. 102/2025 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023 n. 18 di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano).

Riga (4) - Metodo: ISTISAN 07/31 PAG. 90 = RAPPORTI ISTISAN 2007/31 Pag. 90 Met. ISS.BJA.021.rev00
Riga (5) - Metodo: ISTISAN 07/31 PAG. 80 = RAPPORTI ISTISAN 2007/31 Pag. 80 Met. ISS.BAA.026.rev00
Riga (8) - Metodo: APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 = APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 - escluso par. 7.2.1 e 7.2.2 A

Conformità/non conformità ai requisiti e alle specifiche

Tutti i parametri analizzati e normati SONO CONFORMI alle disposizioni previste dalla norma sopra citata.

Per il parametro TORBIDITA', la norma sopra citata non prevede un limite imperativo, ma il valore di parametro "Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale".

Informazioni fornite dal cliente

Pre Sigla: SCUOLA
Descrizione Campione: ACQUA DI ACQUEDOTTO DESTINATA AL CONSUMO UMANO VERBALE DEL 06/10/2026

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.
CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 www.merieuxnutrisciences.com/it
VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

segue rapporto di prova n. 26/000716528

QHSE di riferimento: VALENTINA RECANATI
CDC: IT004772
Prelevato da: RUBINETTO AREA VERDURE CUCINA

Responsabile prove chimiche	Responsabile prove chimiche	Responsabile prove biologiche
Unità Operative 01	Unità Operative 02	Unità Operative 12
Dott.ssa Federica Lomi	Dott.ssa Barbara Scantamburlo	Dott. Matteo Giacomelli
Chimico Ordine dei Chimici e dei Fisici - Provincia di Treviso Iscrizione n. A411	Chimico Ordine dei Chimici e dei Fisici - Provincia di Treviso Iscrizione n. A351	Ordine dei Biologi del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige n. Tri_A2338
Num. certificato WSREF-97658832878983 emesso dall'ente certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT	Num. certificato WSREF-80753129228975 emesso dall'ente certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT	Num. certificato WSREF-72806945556484 emesso dall'ente certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT

- La riga contrassegnata da asterisco (*) indica che la prova non è accreditata da Accredia.
- Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95% o come intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilità di circa il 95%. Per i parametri la cui incertezza estesa risulti essere maggiore del risultato, non essendo possibile esprimere una concentrazione negativa, il risultato finale viene espresso tra parentesi quadre, le quali stanno a significare che il valore vero è compreso tra zero, che è escluso, e la somma del risultato con la sua incertezza estesa.
- RL: limite di quantificazione; "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, i calcoli sono eseguiti secondo il criterio del lower bound (L.B.), quindi se i parametri che contribuiscono al calcolo sono tutti inferiori al loro RL il valore del calcolo sarà espresso come <"x", dove x è il RL maggiore fra quelli degli analiti che concorrono al calcolo - Data inizio analisi: si intende la data di inizio lavorazione del campione, che può prevedere la fase di aliquotazione e omogeneizzazione dello stesso. Data fine analisi: si intende la data di approvazione dei risultati nel LIMS da parte del laboratorio. - In caso di alterazione del campione il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi. -In caso di campionamento da parte di tecnico Chelab su matrice acque, vengono applicate le norme UNI EN ISO 5667-1 per quanto concerne la definizione dei piani di campionamento e le tecniche di campionamento e UNI EN ISO 5667-3 per quanto concerne le modalità di conservazione, trattamento e trasporto dei campioni. - Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente. Il nome e i recapiti del cliente sono sempre forniti dal cliente. In caso di campionamento eseguito dal cliente, la matrice del campione riportata nel rapporto di prova è considerata informazione fornita dal cliente. Se non diversamente specificato i giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del valore con i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura o l'incertezza associata al risultato
- R: recupero, i recuperi contrassegnati da cancelletto (#) non sono stati utilizzati nei calcoli. Il recupero è relativo alle fasi analitiche eseguite in laboratorio.
- Se non diversamente specificato le prove microbiologiche quantitative (esclusi MPN) su matrici ambientali liquide e solide sono eseguite su singola replica e due volumi consecutivi; l'incertezza estesa viene espressa conformemente alla norma ISO 29201:2012, calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità del 95%; per i metodi in cui il risultato è espresso in MPN (Most Probable Number) l'incertezza di misura è espressa come intervallo di fiducia valutato utilizzando le tabelle statistiche del metodo di riferimento calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità del 95%.
- Qualora sia presente una specifica (limiti di legge o specifiche cliente) con cui sono stati confrontati i risultati analitici, i valori esposti in grassetto indicano un risultato fuori da tale specifica.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 www.merieuxnutrisciences.com/it
VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.